

Iktatószám: PV/2078-1/2023/7000

Ügyintéző: Ruzsáné Lukács Mária

**Penta-kör Kft.**  
**9012 Győr**  
**Kiss Angyal Ernő u. 15.**

Tárgy: Csikvánd község települési csapadékvíz rendezése - Vízügyi létesítési engedélyes terv  
(Tervszám: 21/94) – közmű üzemeltetői nyilatkozat


Csikvánd Község Önkormányzatának megbízásából a tárgyi beruházás kivitelezése érinti és keresztezi az általunk üzemeltetett ivóvíz hálózatokat (gerinc- és bekötővezetéseket). Tárgyi területen szennyvízcsatorna hálózatot nem üzemeltetünk. A vízelvezető létesítmények (földárkok tisztítása/profilozása/burkolása, kapubejárók/átereszek átépítése, szikkasztó árkok/folyókák építése, valamint a járulékos út/padka helyreállítások) terv szerinti megvalósítása, kivitelezése során figyelembe kell venni az általunk üzemeltetett ivóvíz vezetékek nyomvonalát, helyzetét. Társaságunk által üzemeltetett ivóvíz vezetékek geodéziai helyzetét szabvány fagyhatár alatt kell tartani (takarási mélység). Az általunk üzemeltetett ivóvíz vezetékek mechanikai védelembe helyezését biztosítani kell, előírjuk a víziközmű hálózatoktól a szabvány védőtávolságok megtartását. A tervezett csapadékvíz elvezetés beruházás következményeként a kivitelezés területébe eső ivóvíz hálózati aknafedlapokat, csapszekrényeket a tervezett útburkolat szintjére kell állítani, igazítani. Az aknafedlapok szintre állításának technológiáját egyeztetni, engedélyeztetni kell Üzemtechnikaunkkal és a beruházás terhére költségelni szükséges. A fedlapok esetleges cseréjét szintén a beruházás terhére költségelni szükséges és megrendelni Társaságunktól. Előírjuk a bekötővezetékek pontos helyének meghatározását, a kutatóárkos feltárást és a nyíltárkos szemlét az általunk üzemeltetett vezetékek keresztezési pontjában is. Amennyiben a kivitelezések során előre nem látott okok miatti beavatkozásokra van szükség az ivóvíz vezetékek nyomvonalában (vezeték kiváltás, lesüllyesztés, tűzcsap áthelyezés), azt haladéktalanul jelezni kell felénk, Társaságunkkal egyeztetni, engedélyeztetni és megrendelni kell Üzemtechnikaunkon és a beruházás terhére költségelni szükséges. Az általunk üzemeltetett vezetékek fölé csapadékvíz-elvezető műtárgyat építeni tilos! Vezetékeink 2 – 2 méteres körzetében a kivitelezések csak kézi földmunkával végezhetők. A kivitelezések csak szakfelügyeletünk mellett végezhetők.

A munkaterület átadásra meghívást és szakfelügyelet megrendelését címünkre ([nyul@pannon-viz.hu](mailto:nyul@pannon-viz.hu)) és az üzemelésvezető munkatársunk elérhetőségeire is kérjük küldeni:

- Ivóvíz hálózati érintettség ügyében: Farkas Gábor  
(e-mail: [farkas.gabor@pannon-viz.hu](mailto:farkas.gabor@pannon-viz.hu); tel.: 20/219-1914)

Mindezek figyelembevételével a tárgyi csapadékvíz elvezetés Vízügyi létesítési tervének engedélyezéséhez és a kivitelezésekhez hozzájárulunk.

Nyúl, 2023. október 5.

  
PANNON-VÍZ  
Regionális Önkormányzati  
Víziközmű-szolgáltató Zrt.  
2023. Okt. 5. Csikvánd község vezetője